

# PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA DON PELLEGRINO D'OGGIO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI CICLOPEDONALI CON VIA BELLINI E VIA BASSI NEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA.

## CHIARIMENTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

### Quesito 1

In riferimento all'Elenco prezzi e agli altri elaborati in visione dei lavori in oggetto, si richiede quanto segue:

- Art. 26.07.02b1 – Binder – *quale spessore è richiesto?*
- Art. 26.09.01 – Cordonati - *quali sezioni di manufatto sono richieste?*

### Risposta 1

**Art. 26.07.02.b1 – Binder** – lo spessore richiesto è variabile in quanto si tratta di riprese di asfalto dei passi carrai esistenti lungo lo sviluppo della pista ciclabile. Indicativamente si può considerare uno spessore di circa 10 cm.

**Art. 26.09.01 – Cordonati** – le sezioni utilizzate sono di 3 tipi diversi identificate dalle seguenti sottovoci:

- **a1)** 8/10 x 25
- **c1)** 12/15 x 25
- **e1)** 30 x 16 x 50

### Quesito 2

La cauzione provvisoria può essere presentata firmata digitalmente dal garante, allegando un supporto informatico (cd) o deve essere esclusivamente firmata con firma originale ?

### Risposta 2

La cauzione dovrà essere presentata in originale cartaceo; è consentita la firma digitale del garante: in tale caso, si dovrà allegare al documento cartaceo un supporto informatico dal quale rilevare la firma digitale apposta oppure, in alternativa, sul documento cartaceo dovranno essere riportati i riferimenti informatici tali da consentire alla amministrazione la verifica della firma apposta.